



**Cuestionario para establecer los Niveles de Accesibilidad en los Hoteles de la  
Provincia de Sevilla.**

<b>APARCAMIENTO</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Dimensiones: 3,60 x 6,50 mts.	X	
Acceso y vía peatonal accesible: requisitos Anexo.	X	
Situado cerca del acceso ppal. del hotel.	X	

<b>ACCESO AL HOTEL</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Ubicado al mismo nivel de la cota exterior.		X
Desnivel resuelto con rampa o plano inclinado.	X	
Anchura mínima libre de paso = 0,80 mts.	X	

<b>ASCENSOR</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Vestíbulo / pasillo que conecte con ascensor: cumplen requisitos Anexo 3.	X	
Dimensiones: 1,00 x 1,25 m.	X	
Hueco de paso libre mínimo: 0,80m.	X	
Altura de botonera exterior e interior alt.:1,20m.	X	

<b>ASEO DE USO PÚBLICO</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Vestíbulo / pasillo que conecte con el aseo: requisitos en Anexo 3.	X	
Acceso a estancias: requisitos señalados en Anexo 2.		X
Consta de lavabo e inodoro.	X	
Espacio libre, no barrido por puerta, de diámetro mínimo 1,50m.	X	
Acceso frontal al lavabo: espacio libre inf.:0,70-0,80m.	X	
Acceso lateral al inodoro: 0,70m.	X	
Altura asiento inodoro: 0,45-0,50m.	X	
Barras laterales en inodoro: altura=0,70-0,75m.		X
Grifería accesible (sist. Detección presencia o monomando).	X	
Accesorios y mecanismos eléctricos: 0,80-1,20m.		
Borde inferior de espejo: 0,90m.	X	
Avisador luminoso y acústico para casos de emergencia.	X	



<b>RESTAURANTE</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Vestíbulo / pasillo que conecte con el restaurante: requisitos en Anexo 3.	X	
Acceso a estancias: requisitos señalados en Anexo 2.		X
Vestíbulo / pasillo interiores: requisitos en Anexo 4.	X	
Aseos: requisitos señalados anteriormente para aseos.	X	
Distancia mínima entre dos obstáculos: 0,80m.	X	
En elementos de mobiliario, una franja de espacio libre de una anchura no inferior a 0,80m.	X	
Elementos en voladizo: altura mínima 2,20m.	X	
<b>BAR Y DISCOTECA</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Vestíbulo / pasillo que conecte con el bar/discoteca: requisitos en Anexo 3.	X	
Acceso a estancias: requisitos señalados en Anexo 2.	X	
Vestíbulo / pasillo interiores: requisitos en Anexo 4.	X	
Aseos: requisitos señalados anteriormente para aseos.	X	
Distancia mínima entre dos obstáculos: 0,80m.	X	
En elementos de mobiliario, una franja de espacio libre de una anchura no inferior a 0,80m.	X	
Elementos en voladizo: altura mínima 2,20m.	X	
Mostradores: -Tramo de, al menos, 0,80m de longitud y 0,70-0,80m de altura. -Hueco mínimo inferior libre de obstáculos de 0,70m de alto y 0,50m de profundidad.	X	X

<b>SALA DE CONFERENCIAS</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Vestíbulo / pasillo que conecte con la sala: requisitos en Anexo 3.	X	
Acceso a estancias: requisitos señalados en Anexo 2.	X	
Vestíbulo / pasillo interiores: requisitos en Anexo 4.	X	
Aseos: requisitos señalados anteriormente para aseos.		X
La superficie reservada será horizontal y a nivel con los accesos.	X	
El espacio reservado será de 0,90 x 1,20m.	X	
No ubicados en espacios residuales y aislados.	X	
El espacio libre entre filas de butacas será mayor o igual a 0,50m.	X	



<b>CENTRO DE INTERNET</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Vestíbulo / pasillo que conecte con la sala: requisitos en Anexo 3.		<b>No procede</b>
Acceso a estancias: requisitos señalados en Anexo 2.		“
Vestíbulo / pasillo interiores: requisitos en Anexo 4.		“
Aseos: requisitos señalados anteriormente para aseos.		“
Distancia mínima entre dos obstáculos: 0,80m.		“
En elementos de mobiliario, una franja de espacio libre de una anchura no inferior a 0,80m.		“
Elementos en voladizo: altura mínima 2,20m.		“
Mostradores: - Tramo de, al menos, 0,80m de longitud y 0,70-0,80m de altura. - Hueco mínimo inferior libre de obstáculos de 0,70m de alto y 0,50m de profundidad.		“

<b>PISCINA</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Vías peatonales en exteriores: requisitos señalados en Anexo 1.	X	
Aseos: requisitos señalados anteriormente para aseos.	X	
Consta de una grúa o elevador hidráulico homologados.		X
Escalera accesible: H=30cm y T=16cm. - Suelo antideslizante. - Ancho mínimo: 1,20m. - Pasamanos a ambos lados.	X	X
		X
Rampa de acceso a la zona de menor profundidad. - Pte. máx.:8%. - Anchura mín. 0,90m. - Pavimento antideslizante y no abrasivo. - Pasamanos a ambos lados.		X
		X
		X
		X
		X
Bordes redondeados.	X	



<b>HABITACIONES. Indicar nº hab. Adaptadas:</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Vestíbulo / pasillo que conecte con las habitaciones: requisitos en Anexo 3.	X	
Anchura mín. libre de paso: 0,80m.		X
Se permite radio de giro de Ø 1,50m.	X	
Espacio mín. de aproximación lateral a la cama y frontal a armarios y mobiliario: 0,80m.	X	
Altura de cama: 0,45-0,50m.	X	
Espacio libre inferior de cama: altura =25cm; fondo: 0,60-0,80m.; ancho: 0,80m.	X	
Baño: requisitos señalados para baños adaptados.		
Percheros, cajones y baldas: 0,40-1,20m de altura.		X
Mecanismos de accionamiento: altura=0,40-1,40m.	X	
Sistema de apertura y cierre de puertas, ventanas u otros: 1,20m.	X	
Desde la posición de acostada, se puede acceder y controlar las luces, teléfono, aire acondicionado y sist. de llamada.	X	

<b>BAÑOS</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Acceso a estancia: requisitos señalados en Anexo 2.		X
Consta de lavabo, inodoro y ducha.	X	
Espacio libre, no barrido por puerta, de diámetro mínimo 1,20m.	X	
Acceso frontal al lavabo: espacio libre inf.:0,70-0,80m.	X	
Acceso lateral al inodoro: 0,70m.	X	
Altura asiento inodoro: 0,45-0,50m.	X	
Barras laterales en inodoro: altura=0,70-0,75m.		X
Grifería accesible (sist. Detección presencia o monomando).	X	
Accesorios y mecanismos eléctricos: 0,80-1,20m.	X	
Borde inferior de espejo: 0,90m	X	
Avisador luminoso y acústico para casos de emergencia.	X	
Espacio lateral que posibilite el acceso a la ducha: 0,70 metros.	X	
Debe ir enrasada con el pavimento. El suelo será antideslizante.		X
Dimensiones mínimas de 1,80 metros de largo por 1,20 metros de ancho.		X
Dotada de un asiento abatible de dimensiones mínimas: 50 cm de ancho, 45 cm de altura y 40 cm de fondo.		X
El maneral del rociador de la ducha, si es manipulable, estará entre 0,80 y 1,20 metros.	X	



### ANEXO 1

<b>VÍAS PEATONALES EN EXTERIORES</b>
Comunicación entre el exterior y el interior sin desniveles.
Rampas: $R < 3 = 10\%$ , $3 < R < 6 = 8\%$ , $R > 6 = 6\%$ . Pasamanos ambos lados.
Ancho mín. libre sin obstáculos: 1,50m.
Ancho mín. libre con obstáculos: 0,90m.
Altura mínima libre sin obstáculos: 2,20m.

### ANEXO 2

<b>ACCESO A ESTANCIAS</b>
Ubicado al mismo nivel del pasillo o vestíbulo exterior.
Desnivel resuelto con rampa o plano inclinado.
Anchura mínima libre de paso = 0,80 mts.

### ANEXO 3

<b>VESTÍBULOS Y PASILLOS QUE CONECTEN ESTANCIAS</b>
Vestíbulos: dimensión donde se pueda inscribir una circunferencia de diámetro superior a 1,50m.
Pasillos: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ancho mínimo libre practicable: 1,20m.</li><li>- Alteraciones puntuales que permitan un paso mínimo de 0,90m.</li><li>- Anchura mínima libre de paso en las puertas: 0,80m.</li></ul>
Sin desnivel o resuelto mediante plano inclinado / rampa.

### ANEXO 4

<b>VESTÍBULOS Y PASILLOS INTERIORES</b>
Vestíbulos: dimensión donde se pueda inscribir una circunferencia de diámetro superior a 1,50m.
Pasillos: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ancho mínimo libre practicable: 1,20m.</li><li>- Alteraciones puntuales que permitan un paso mínimo de 0,90m.</li><li>- Anchura mínima libre de paso en las puertas: 0,80m.</li></ul>
Sin desnivel o resuelto mediante plano inclinado / rampa.